

<b>Grille d'entretien</b>	<b>Système d'éclairage</b>	26 50 00	<b>Légende d'entretien</b>		
<b>Fiche descriptive correspondante : 2.8.1</b>		D50	DE : demande d'expertise		
<b>Saison : Automne (novembre)</b>			SN : suivi nécessaire		
<b>Outils et matériaux requis</b> : ampoules et tubes fluorescents de rechange, échelle, grattoirs, clefs à molette, jeu de tournevis, laines d'acier et chiffon			RE : à remplacer		
<b>Immeuble :</b>			RP : à réparer/ à peindre		
<b>Intervenant :</b>			NA : rien à effectuer		
<b>Date des inspections :</b>					
<b>Éclairage fluorescent</b>					
<input type="checkbox"/> Vérifier la solidité des <b>luminaires, ampoules et réflecteurs</b> ; fixer de nouveau ou solidifier au besoin.					
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des <b>ampoules</b> ou <b>tubes</b> (brûlés, noircis), du <b>verre</b> et/ou <b>réflecteur</b> (sale, brisé, fêlé ou manquant); remplacer les ampoules brûlées <sup>1</sup> , nettoyer (un réflecteur propre est efficace), rajuster et/ou remplacer au besoin (enlever le courant avant remplacement).					
<sup>1</sup> Lors du remplacement des ampoules ou des tubes, remplacer par des ampoules ou tubes à rendement énergétique supérieur qui consomment moins d'énergie pour un même éclairage.					
<input type="checkbox"/> Lorsque présentes, vérifier les <b>minuteries</b> <sup>2</sup> (heure, heure de départ et heure d'arrêt) et les <b>cellules photoélectriques</b> (propreté et ajustement); ajuster et nettoyer au besoin.					
<sup>2</sup> Les minuteries sans réserve mécanique ou électrique devront être vérifiées tous les mois et/ou après une panne électrique.					
<b>ÉCLAIRAGE FLUORESCENT</b>					
<input type="checkbox"/> Vérifier s'il y a bourdonnement excessif ou fuite du <b>régulateur</b> (ballast); remplacer si nécessaire.					
<input type="checkbox"/> Vérifier s'il y a surchauffe des <b>appareils</b> ; corriger si nécessaire.					
<b>ÉCLAIRAGE INCANDESCENT</b>					

<input type="checkbox"/> Vérifier l'intensité de l' <b>ampoule</b> afin qu'elle respecte la puissance nominale du luminaire; corriger si nécessaire.				
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des <b>réverbères</b> (solidité, peinture); solidifier les éléments et peindre si nécessaire.				
COMMENTAIRES				