

Grille d'entretien	Entretoit – Toit plat	06, 07	Légende d'entretien		
Fiche descriptive correspondante : 2.3.1		B30	DE : demande d'expertise		
Saison : Hiver (février)			SN : suivi nécessaire		
Outils et matériaux requis : Isolant, gants, ruban adhésif spécial pour gaines de ventilation			RE : à remplacer		
Immeuble :			RP : à réparer/ à peindre		
Intervenant :			NA : rien à effectuer		
Date des inspections :					
ENTRETOIT (VIDE SOUS-TOIT ACCESSIBLE)					
<input type="checkbox"/> Vérifier l'étanchéité de la trappe d'accès (solidité des supports la retenant et les montants constituant l'ouverture, le calfeutrage, la coupe-brise et l'isolation) ; corriger au besoin.					
<input type="checkbox"/> Vérifier lorsque possible, s'il y a présence de condensation ou d'humidité (problèmes de ventilation) et/ou de cernes sur les panneaux de contreplaqué (problèmes d'étanchéité); assurer une libre circulation d'air de l'entretoit par les bouches d'aération au toit et corriger les problèmes d'étanchéité.					
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de l' isolant dans l'entretoit ; replacer l'isolant déplacé ou écrasé, remplacer l'isolant mouillé et rechercher la cause (infiltration d'eau, étanchéité du pare-vapeur près des conduits ou autres), ajouter de l'isolant (si nécessaire) et niveler uniformément.					
<input type="checkbox"/> Vérifier l'isolation et l'enveloppe des conduits mécaniques passant par l'entretoit (système de ventilation, tuyauterie) ; réparer ou remplacer au besoin.					
Note : Lorsqu'une échelle est nécessaire pour accéder à la toiture, respecter les règles de sécurité (aide pour tenir l'échelle, etc.).					
COMMENTAIRES					

