

Grille d'entretien	Finition des planchers	09	Légende d'entretien		
Fiche descriptive correspondante : 2.4.4		C30	DE : demande d'expertise		
Saison : Automne (novembre)			SN : suivi nécessaire		
Outils et matériaux requis : Truelle à adhésif, adhésif spécial et grattoir			RE : à remplacer		
Immeuble :			RP : à réparer/ à peindre		
Intervenant :			NA : rien à effectuer		
Date des inspections :					
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état général du recouvrement de plancher , s'il y a soulèvement, décollement ou fléchissement . Fixer de nouveau les éléments soulevés, décollés ou fléchis afin d'avoir une surface de plancher uniforme et sans danger pour les occupants.					
<input type="checkbox"/> Vérifier la fixation et s'il y a dommage ou manque de plinthes de plancher, corriger au besoin.					
<input type="checkbox"/> Vérifier le fini du plancher , la détérioration des couleurs et/ou la présence d'humidité. Noter l'état du fini, les anomalies rencontrées et la source. Remplacer si nécessaire (selon les recommandations du manufacturier) et selon les recommandations du conseiller de la S.H.Q.					
<input type="checkbox"/> Céramique : vérifier s'il y a des tuiles de céramique fissurées, écaillées ou manquantes; remplacer si nécessaire. Vérifier s'il y a du coulis désagrégé ou incomplet; nettoyer et remplacer le coulis déficient.					
<input type="checkbox"/> Tapis : vérifier s'il y a mauvaise fixation et/ou déchirure; réparer et fixer de nouveau. Vérifier s'il y a plissement et/ou rétrécissement au bord des murs et aux joints; retendre le tapis et fixer de nouveau.					
<input type="checkbox"/> Tuile de vinyle : vérifier s'il y a des tuiles usées, endommagées ou manquantes; remplacer si nécessaire.					
<input type="checkbox"/> Béton : vérifier s'il y a des fissures importantes, trous ou éclatement; réparer si nécessaire.					
<input type="checkbox"/> Bois franc : vérifier s'il y a des lattes de bois usées, endommagées ou manquantes; remplacer si nécessaire avec la même essence de bois que le recouvrement présent. Sabler et revernir si nécessaire.					
<input type="checkbox"/> Lorsque présent, vérifier le drain de plancher (nettoyer grille; vérifier écoulement; refaire par la même occasion la garde d'eau pour bloquer les					

odeurs: ce dernier point est à surveiller en cours d'année).				
Note : S'il y a lieu de remplacer un recouvrement sur de petites surfaces, on utilisera les carreaux d'un local spécifique ayant les mêmes spécifications et on posera le recouvrement neuf dans le local identifié.				
COMMENTAIRES				