

Grille d'entretien	Parement, murs extérieurs et fondation	04, 05, 06, 07, 09	Légende d'entretien DE : demande d'expertise SN : suivi nécessaire RE : à remplacer RP : à réparer/ à peindre NA : rien à effectuer		
Fiche descriptive correspondante : 2.2.1, 2.2.2		B20			
Saison : Printemps (mai)					
Outils et matériaux requis : Échelle, jumelles (lorsque nécessaire), grattoirs, clous anticorrosion, marteau, brosses, pinceaux, produit d'étanchéité (caulking).					
Immeuble :					
Intervenant :					
Date des inspections :					
<input type="checkbox"/> Vérifier les joints d'étanchéité (caulking), les joints de contrôle et d'expansion, lorsque présents; enlever les joints détériorés (fissurés), nettoyer et remplacer par un matériau d'étanchéité de première qualité (produit ayant une élasticité et une adhérence supérieures).					
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état du mur de fondation (s'il y a présence de fissures ou éclatement du béton); colmater les fissures et rechercher leurs causes (mouvement de la structure, etc.).					
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état et la fixation des solins métalliques et des couronnements, lorsque présents (protection métallique au-dessus du mur); corriger au besoin. Vérifier l'état des orifices de ventilation du mur (chantepleures et autres); assurer un passage libre devant ces orifices.					
RECOUVREMENT DE MÉTAL					
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état du métal (perforations, éléments tordus, corrosion, joints ouverts, etc.) et sa fixation; remplacer les éléments endommagés et fixer de nouveau les éléments lâches.					
RECOUVREMENT DE BRIQUE					
<input type="checkbox"/> Vérifier s'il y a présence de fissures ou de gonflement du mur de brique; colmater les fissures et rechercher leurs causes (mouvement de la structure, ancrages déficients, etc.).					
<input type="checkbox"/> Vérifier s'il y a présence d'éclatement ou d'effritement des briques et joints de mortier; jointoyer ou remplacer les joints déficients et remplacer les briques déficientes (consulter un spécialiste si nécessaire).					

RECOUVREMENT DE BÉTON				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état du béton (s'il y a présence de fissures ou éclatement du béton) et la fixation des panneaux; colmater les fissures et rechercher les causes du problème (mouvement de la structure, faiblesse du panneau, etc.).				
RECOUVREMENT DE BOIS, DE PANNEAUX PRÉFINIS (CANEXEL OU ÉQUIVALENT) OU DE PANNEAUX DE FIBROCIMENT				
<input type="checkbox"/> Vérifier le rétrécissement (joints ouverts) et la fixation du bois; colmater les orifices créés par la chute des nœuds et le rétrécissement et fixer les planches lâches si nécessaire				
RECOUVREMENT DE VINYLE				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état du vinyle (éléments tordus, joints ouverts, etc.) et sa fixation ; remplacer les éléments endommagés et fixer de nouveau les éléments lâches.				
RECOUVREMENT DE STUC OU ÉQUIVALENT				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état du recouvrement (s'il y a présence de fissurations et/ou désagrégation) et sa fixation (gonflement, panneau lâche); colmater les fissures, remplir et nettoyer les sections désagrégées avec des matériaux identiques et fixer de nouveau les éléments lâches.				
COMMENTAIRES				