

Grille d'entretien	Puisard et fosse de retenue	22	Légende d'entretien		
Fiche descriptive correspondante : 2.7.3		B20	DE : demande d'expertise		
Saison : Printemps (avril)			SN : suivi nécessaire		
Outils et matériaux requis : Jeu de tournevis, pelle et boyau d'arrosage			RE : à remplacer		
Immeuble :			RP : à réparer/ à peindre		
Intervenant :			NA : rien à effectuer		
Date des inspections :					
PUISARD OU FOSSE					
<input type="checkbox"/> Vérifier la bonne évacuation des liquides et enlever tous les détritus (sable, terre et autres); nettoyer la tuyauterie de renvoi avec un boyau d'arrosage.					
<input type="checkbox"/> Vérifier le nivellement du puisard ou de la fosse en fonction de la surface (danger d'accrochage), son étanchéité et la solidité du couvercle sur sa base (fissures sur les parois); corriger si nécessaire.					
POMPE					
<input type="checkbox"/> Vérifier le fonctionnement de la pompe en opérant manuellement les flotteurs (contrôles de niveaux d'eau); ajuster les flotteurs si nécessaire et corriger tout bruit anormal.					
<input type="checkbox"/> Vérifier le déclenchement de la sonnerie d'alarme de haut niveau d'eau (si équipée d'une telle protection); corriger au besoin.					
<input type="checkbox"/> Vérifier la tuyauterie de renvoi de la pompe (fixation, évacuation) et l'étanchéité du clapet de retenue; nettoyer le tamis sur la succion de la pompe et corriger les éléments déficients.					
<input type="checkbox"/> Vérifier le moteur (température), les attaches , les raccords et l' interrupteur (position fonction « on »); resserrer ou remplacer les éléments lâches ou défectueux.					
COMMENTAIRES					

